

ÞRÝSTIPRÓFUN

Mannvirkið

Verkefni _____
Verkhloti _____
Verktaki _____
Meistari _____
Gerð kerfis _____

Prófun 1 (Stállagnir)

Framkv.

Vottað

Prófun hefst klukkan _____
Prófun lýkur klukkan _____
Þrýstingur í byrjun _____
Þrýstingur í lok _____
Þrýstifall _____

Prófun 2 (Plastlagnir)


Framkv.

Vottað

Prófun hefst klukkan _____
Prófun lýkur klukkan _____
Þrýstingur í byrjun A _____
Þrýstingur B _____
Þrýstingur í lok C _____
Þrýstifall _____

Kerfið hefur staðist þrýstiprófun

dagsetning _____
Pípulagnameistari _____
Byggingastjóri _____



I. Forprófun

Forprófun hófst kl. _____

Upphafsþrýstingur (A): _____ bar

Þrýstingur eftir 30 mín (B) _____ bar

Þrýstingur eftir 60 mín (C) _____ bar

Mesti leyfilegur þrýstingsmunur á milli (B) og (C) er 0,6 bar

Leki ? já nei

II. Aðalprófun

Aðalprófun hófst kl. _____

Þrýstingur við upphaf aðalprófunar (C) _____ bar

Þrýstingur 120 mín frá upphafi aðalprófs (D) _____ bar

Mesti leyfinlegur þrýstingsmunur á milli (C) og (D) er 0,2 bar

Leki ? já nei

Athugasemdir:
